แบบตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประจำวัน

GENERATOR DALLY CHECKLIST

หน่วยงาน		สถานที่		ส่วนงาน	
ที่อยู่				จังหวัด	
ผู้ติดต่อ		เบอร์ติดต่อ		เดือนที่ตรวจเช็ค	

เครื่องยนต์	ยี่ห้อ		รุ่น		เลขที่	
อัลเทอร์เนเตอร์	ยี่ห้อ		รุ่น		เลขที่	
พิกัดกำลัง	KVA	ตำแหน่งใช้งาน	A O M	ชุดควบคุมยี่ห้อ		

รายการตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. พื้นที่วางเครื่องไม่เปียกแฉะ																															
2. สภาพโครงสร้างห้องเครื่อง ประตูเปิด/ปิด																															
3. ตรวจดูสายพานหน้าเครื่อง																															
4. ตรวจสอบสภาพท่อยางหม้อน้ำ																															
5. มาตรวัดต่าง ๆ สามารถอ่านค่าได้																															
6. สวิทซ์หยุดฉุกเฉิน และระบบตัดไฟอัตโนมัติใช้งานได้ดี																															
7. ตรวจสอบควันไอเสีย																															
8. ระดับน้ำหม้อน้ำ และน้ำกลั่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน																															
9. ระดับน้ำมัน และน้ำมันเครื่องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน																															
10. เครื่องยนต์ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมัน																															
11. สายไฟภายในเครื่องไม่เปื่อย,แตก,จุดต่อไม่หลวม																															
12. ตรวจสอบเสียงผิดปกติต่าง ๆ																															
13. ตรวจสอบการระบายอากาศในห้อง																															
14. ตรวจสอบแสงสว่างภายในห้อง																															
15. มีถังดับเพลิงบริเวณที่ตั้งเครื่อง																															

✔	ผ่านใช้งานได้ดี	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ใช้งาน
x	ไม่ผ่าน ต้องแก้ไขทันที		
–	ไม่เกี่ยวข้อง หยุดใช้งาน		