

9.5.5 มีระบบเฝ้าระวัง และรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ Data Center ของหน่วยงาน

มีกล้อง CCTV ติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในห้อง Data Center



มีแบบบันทึกการเข้า-ออก Data Center



**LINE Notify**  
Somdet17 Nevera40:  
S/N: 16-21-11-009  
09/03/24-10:18:23  
Alarm: Front Door  
Status: Close  
10.18 น.

**LINE Notify**  
Somdet17 Nevera40:  
S/N: 16-21-11-009  
09/03/24-23:16:16  
Alarm: Float  
Status: Water full  
Drain water now  
23.16 น.

**LINE Notify**  
Somdet17 Nevera40:


Firewall: Link monitor: Interface po was turned down


Firewall: Link monitor: Interface po was turned down

Firewall: Link monitor: Interface po was turned down

Firewall: Link monitor: Interface po was turned down

Firewall: Link monitor: Interface po was turned down





## ระบบแจ้งเตือนต่าง ๆ

- เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ และระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิสูงเกินไป
- เซนเซอร์วัดความชื้น
- ระบบแจ้งเตือนเครือข่ายขาดการเชื่อมต่อ